STADTWERKE Böhmetal

Sicherheit in Ihren Händen: Ihre Liste für den Jahres-Check

	Ja Nein	Absperreinrichtungen, z.B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?
	Ja Nein	Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?
	Ja Nein	Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von "Anhängseln"?
	Ja Nein	Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
	Ja Nein	Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
	Ja Nein	Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
	Ja Nein	Bei der Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder eines Abluft-Wäschetrockners mit dem Fachmann gesprochen?
	Ja Nein	Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
	Ja Nein	Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?
	Ja Nein	Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?

Ja	**Sie haben alles mit einem "Ja" beantworten können?** Prima - Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehn beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!
Nein	**Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen?** Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem unserer Mitarbeiter.

Datum der Prüfung: _____